



LABORATORIO QUÍMICO ONUBENSE S.L.

Parque Huelva Empresarial
Factoría Comercial, nave nº 13 21007 -HUELVA
Telfs: 959 256 486 - 959 284 872 Fax: 959 256 486
www.laboratorioquimico.net

- El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio está Certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001
- Entidad colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente según Orden MAM/985/2006
- Autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Nº A-116-AU

INFORME ANALÍTICO DE LABORATORIO

Análisis de Agua Continental

Nº Registro: **18/19032**

Página 1 de 1 Edición 1

Cliente: CDAD. DE REGANTES PALOS DE LA FTRA

Dirección: POLIG. SAN JORGE NAVE 159

Población: PALOS DE LA FTRA- 21810 HUELVA

Id. cliente: Salida Filtros Sector III 446/11/2018

Punto Muestreo: ---

Fecha Muestreo: Hora:

Descrip. muestra: 1 Envase PI Anaclin 1,5 l refrigerado

Naturaleza muestra: Abastecimiento

Tipo toma muestra: Puntual

Recepción muestra: 22/11/18 Inicio análisis: 22/11/18

Muestra tomada por: Cliente

Emisión Informe:

Fin análisis: 25/11/18

| Parámetro | Resultados | Incertidumbre | Método |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------|
| RECuento DE COLONIAS A 22°C (ufc/1ml) | 84 | - | IT-A-026 |
| BACTERIAS COLIFORMES (ufc/100ml) | 2 | - | IT-A-022 |
| ESCHERICHIA COLI (ufc/100 ml) | 0 | - | IT-A-022 |
| ENTEROCOCOS (ufc/100 ml) | 0 | - | IT-A-023 |

Observaciones:

Fdo. Purificación Galilea Eguizábal
Jefe de Laboratorio

Los resultados obtenidos sólo afectan a la muestra recibida en el Laboratorio.

El informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del Jefe de Laboratorio.

(-) Las incertidumbres de medida de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos relativos al punto de muestreo, fecha y tipo de muestra han sido facilitados por el cliente.